



Dyrektor
Narodowego Centrum Nauki
Zbigniew Błocki
DSO.271.3.4.2019

Kraków,

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu audiowizualnego oraz systemu rezerwacji sal konferencyjnych dla Narodowego Centrum Nauki, znak sprawy: DSO.271.3.4.2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Oferent dostarczając urządzenia systemu AV (np. projektory, procesory audio, wzmacniacze, system dyskusyjny) powinien dostarczyć i zamontować te urządzenia w określonych miejscach do gotowej instalacji (zakończonych właściwymi gniazdami i złączami), zrealizowanej w ramach prac budowlanych. W SIWZ istnieje zapis „sterowanie zainstalowanym sprzętem ma odbywać się przez pulpit integrujący wszystkie funkcje prezentacyjne” – załącznik numer 1, rozdział I, punkt 1. Ponieważ pulpit oraz urządzenia sterujące nie są przedmiotem dostawy, prosimy o określenie kto ma dokonać oprogramowania i skonfigurować systemem sterowania z nowo dostarczonymi urządzeniami oraz zintegrować z systemem Dali i roletami?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że integracja z systemem sterowania salą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia leży w gestii Wykonawcy.

Pytanie nr 2

W wykazie materiałów brak jest niezbędnych kabli konfekcjonowanych do połączeń pomiędzy urządzeniami w szafach Rack, czy należy uwzględnić te przewody w wycenie?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że zapewnienie przewodów do połączenia urządzeń w szafach rack leży w gestii Wykonawcy.

Pytanie nr 3

W wykazie materiałów brak jest jakichkolwiek przyłączy stołowych lub ściennych do podłączenia urządzeń źródłowych np. laptop, czy należy uwzględnić te przyłącza w wycenie?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, że zapewnienie przyłączy AV leży w gestii Wykonawcy.



Pytanie nr 4

Na rzutach II i IV piętra brak jest wrysowanych szaf Rack AV, czy należy uwzględnić takie szafy w wycenie?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, że na piętrach II i IV są już zamontowane szafy rack, które może wykorzystać Wykonawca. W związku z powyższym dodatkowe szafy rack dla tych pięter nie muszą być uwzględniane w wycenie.

Pytanie nr 5

Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wyspecyfikował nadajnik HDBaseT, punkt 6.2. Wymagane są w nim co najmniej 2 wejścia HDMI jedno wejście VGA oraz jedno wejście audio jack. Takie urządzenie umożliwia przesłanie jednocześnie tylko jednego sygnału z jednego wejścia HDMI.

Sugerujemy zastosowanie nadajnika z jednym wejściem audio jack, z jednym wejściem HDMI, jednym wejściem VGA, oraz jednym wejściem Display Port. Takie rozwiązanie zapewni również możliwość podłączenia się do złącza Display Port z urządzeniami marki Apple takimi jak tablety, smartfony, laptopy, które nie posiadają wyjścia HDMI, czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązanie, w którym będzie możliwość przełączania sygnału pomiędzy portami 2 x HDMI + 1 x Display Port + 1 x VGA oraz dopuszcza zastosowanie przejściówki Display Port – HDMI.

Pytanie nr 6

W związku nieczytelnymi lub mało czytelnościami oznaczeniami „etykiet AV” na rzutach: parter, I p, II p, prosimy o udostępnienie tych rysunków w takiej rozdzielczości by oznaczenia te były czytelne.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, że rzuty mają charakter wyłącznie poglądowy i służą do orientacji w rozmieszczeniu elementów systemu. Dokładniejsze rzuty w formacie CAD zostaną udostępnione wybranemu w postępowaniu Wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić treść udzielonych wyjaśnień przy przygotowywaniu składanych ofert, a wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ. Udzielone wyjaśnienia nie wpływają na treść ogłoszenia o zamówieniu, jak również nie skutkują koniecznością zapewnienia oferentom dodatkowego czasu na sporządzenie ofert, dlatego też Zamawiający nie przedłużył terminu ich składania.

Zbigniew Błocki

Dyrektor
Narodowego Centrum Nauki